



Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Le Directeur Départemental,

à

**Monsieur le Directeur Départemental
des territoires et de la Mer
à l'attention de C.PONNOU DELAFFON
S.U.A.T/unité planification
Cité Administrative
Rue Jules Ferry - B.P. 90
33090 BORDEAUX Cedex**

Bordeaux, le 17 MAI 2016

Groupement Opération Prévision
GOP/PRS/BEPNat/ASD/NPS/A.48699/2016 - 52587
Vos Réf. : V/Transmission en date du 28 avril 2016
Affaire suivie par le lieutenant DELAGE J. et l'adjudant-chef LATRILLE F.

Objet : Plan Local d'Urbanisme Intercommunale – Porter à connaissance
Communauté de Communes du Créonnais

P.J. : - Fiches de contrôle des points d'eau
- Annexe « Les voies engins »
- Annexe « Les voies échelles »
- Annexe « Défense Extérieure Contre l'Incendie – Principes généraux »

Par courrier cité en référence, vous sollicitez l'avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours sur la défense incendie de la Communauté de Communes du Créonnais dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme, au titre du Porter à Connaissance.

1. Réglementation applicable

Accessibilité aux véhicules d'incendie et de secours

Les zones de développement urbain, les zones d'activité, leurs bâtiments ou enjeux divers devront être desservis par des voies « engins » et voies « échelles » dont les caractéristiques sont énoncées dans les annexes correspondantes, afin de permettre l'engagement et l'intervention des équipes de secours.

Les dispositifs de restriction d'accès devront être compatibles avec les principes évoqués dans l'annexe correspondante.

Défense Extérieure Contre l'Incendie

Elle doit permettre de disposer des ressources en eau nécessaires à la lutte contre les incendies. Elle doit être dimensionnée en fonction du niveau de risque évalué par le SDIS. Les principes sont énoncés dans l'annexe « Défense Extérieure Contre l'Incendie – principes généraux ».

Les zones exposées à un risque majeur

Les communes étant classées dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs, il convient d'annexer au PLU les éventuels Plans de Prévention des risques approuvés par l'autorité préfectorale.

2. Analyse de la défense incendie existante

A l'analyse des documents transmis et au vu des éléments techniques en possession du SDIS, certains secteurs géographiques bâtis laissent apparaître une défense incendie insuffisante.

2.1. Les secteurs ci-après sont dépourvus de défense incendie :

COMMUNE DE BARON

Barejas, Bertin, Brigailon, Brion, Broucas, Chaumique, Chivaley, Coqille, Feuillas, Fonsis, Fonteloup, Jahan, la Dime, la Garenne, la Mouline, Laffite nord et sud, Lambert, Lapouyade, l'Archeval, le Gric, le Pin, le Prieur, les Gravieres, les Murailles, Lespradiasse, l'Oustalot, Moulard, Noulet, Paludey, Petit-jean, Peybrun, Pont Raymond, Prevot, Queyreillas, Signoret, Videau, Chateau Montesquieu, Chateau Belle Fontaine, Chateau le Crain.

COMMUNE DE BLESIGNAC

Bertranet, Chateau de Blesignac, Durandet, Landrau, Guillemetoun, Lassalle, moulin d'Audigey.

COMMUNE DE CROIGNON

Bacquey, Guiton, le grand moulin, le Masson, Rouillard, Saute-jau, chateau Languissan, chateau Lartigue, chateau Jonquieres, usine kp1, chemin de Moulineau à Virly.

COMMUNE DE CURSAN

Gatille, Guyonnet, la Blanquine, Landrin, le Mitan, Petit Gouillard, chateau Barrault, chateau Raoul, chemin de Pineau.

COMMUNE DE HAUX

Bel-air, la Bezine, la Guenille, la Petite Lande, le Basque, le Juge, Mille, Mingot, moulin de Bardot, chemin de Haux, chateau Espelette, Clos de Chaumont.

COMMUNE DE LIGNAN DE BORDEAUX

Bidon, Canterane, la Grande Maitairie, le Basque, le Fluet, Peybolte, quartier Cavailiac, quartier Noel, Viaud, chateau Puygerin, chateau Lislefort, chateau Laligne, chateau Seguin, domaine Mondet, domaine de Riveret, domaine de Barbe.

COMMUNE DE LOUPES

Bartau, Brochard, la Taste, le Gravey, le Masson, le Plantier de Cursol, les Arrouchs, les Placottes, Pelet, Rocheran, Chateau Maledent, Chateau Lartigue, route de Camarsac.

COMMUNE DE LE POUT

Jeantet, le Merle, le Moulin, les Barades, Montion, Saint Angel, Chateau Rivalon.

COMMUNE DE MADIRAC

Domaine de Canteloup, Reynaud.

COMMUNE DE SADIRAC

Arnaudet, Barbey, Bel-air la Barbe, Bernadon, Calamiac, Chandieu, Chazelle, Darrigaut, Farizeau, Guillaumet, la Pignada, la Poterie, Moncion, Padouens, Paravent, Pierran, Poupat, Puymarceau, Tioulet, Chateau la Sensine, Chateau Belloc, Chateau Lestage, Chateau du Grand Verdu, Chateau Landereau, chemin de Piron à Jean d'Arnaud.

COMMUNE DE SAINT GENES DE LOMBAUD

Binet, Garaud, le Portail, les Bernards, Pinasson, Pougnan, Poujeaux, Chateau Rene, Chateau Saint Genes, Chateau et Clos de Los, Mairie, Ecoles, Eglise, Domaine de Galouches, Chateau Nardique la Graviere, Domaine de la Joyeuse.

COMMUNE DE SAINT LEON

Allegret, Bel-air, Gastineau, Grand Champ Nord, Jean guillos, la Metairie, Marot, Pegneyre, Samson, Simonet, Chateau Castelnau, Chateau la Canadonne.

COMMUNE DE LA SAUVE

Allegret, Barbe Negre Nord, Beugard, Bonneau, Canton de la Croix, Castagnat, Cholet, Clemenceau, Consolant, Curton, Duret, Fauquey, Fraichaudat, Gabaron, Gassereuille, Hurbe, Jean l'Hoste, Jeantin, la Garenne, la Pourcaud, la Sableyre, la Vincente, Lamarque, le Gireaud, Marcon, Monsion, Naujean, Naulin, Patrouilleau, Riot, Salin.

- 2.2. Les secteurs ci-après sont insuffisamment défendus pour un risque courant, car les ressources en eau présentent un débit insuffisant ou sont trop éloignées du bâti à défendre :

COMMUNE DE CREON

Marches, Montuard, Place Gourdon.

COMMUNE DE HAUX

Bernadon, Chanteloup Sud, Giron, Greteau, la Chaumiere, Lagasse, Lalande, les Tuileries.

COMMUNE DE SADIRAC

Chalon, les Garrouilles.

COMMUNE DE SAINT GENES DE LOMBAUD

Distillerie, Route de l'Eglise.

COMMUNE DE LA SAUVE

Lotissements : les Pres de Brive, le Hameau d'Audom, les Jardins de Greleyres.

Lieux-dits : les Greleyres, le Chroc, Route de Bonneau.

- 2.3. Les secteurs ci-après sont défendus par des poteaux incendie de 65 mm considérés par les services d'incendie et de secours comme des prises accessoires :

COMMUNE DE BLESIGNAC

Bourg DE Blesignac, Audigey.

COMMUNE DE LA SAUVE

Lotissement La Tuilerie.

Pour pallier ces carences en eau, il convient de déterminer avec le chef du centre de secours de Créon / Targon, les mesures à mettre en place pour obtenir les moyens hydrauliques nécessaires et adaptés, en fonction des risques (renforcement ou maillage de réseau, implantation de bouches ou poteaux incendie normalisés, création de réserves d'eau auto-alimentées, etc.).

3. Modification du Plan

Tout projet ultérieur de modification doit faire l'objet d'une consultation du Service Départemental d'Incendie et de Secours.

Le Directeur Départemental,



Colonel Jean-Paul DECELLIERES

Copies pour information à :

- Groupement Sud-Est
- CIS Créon / Targon
- Communauté de Communes du Créonnais

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Date : 14/04/2016

Commune : BARON

Tournée ressources en eau n° : 2016-BARON-003-CREO

Représentants : Mairie N Gestionnaire réseau N

C.I.S : CREON

Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
1	PI100	SALLE DES FETES	111	95	3,3	5,8			Disponible
2	PI100	LE POTEAU	92	85	2,1	3,8		13	Disponible
3	PI100	CLOS DES TOURTERELLES	57	54	0,0	4,6		30	Débit faible
4	PI100	MAIRIE	71	60	1,0	5,2			Disponible
5	PI100	SAUTON	85	78	2,4	5,8			Disponible
6	PI100	MILLAC	80	60	1,0	3,2			Disponible
7	PI100	LUCHEY	53	42	0,0	4,0		30	Débit faible
8	PI100	RTE DE LARCHEVAL FACE CHE DE TERREFORT	89	72	1,8	4,8			Disponible
9	PI100	FAURIAR	96	80	2,8	6,0			Disponible
10	PI100	LOT DE MONTESQUIEU	106	90	3,0	5,0			Disponible
11	PI100	LOT LES CHÊNES	73	60	1,0	4,2			Disponible
13	R	LOT GARZARO					120		Disponible

Date : 14/12/2015 Commune : BLESIGNAC
 Tournée ressources en eau n° : 2015-BLESI-010-TARG
 C.I.S : TARGON
 BLESIGNAC 2015

Représentants : Mairie N Gestionnaire réseau N

Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
1	PI70	LE BOURG						6	Indisponible
2	PI100	LDT LE MERLE	71	64	1,5	8,2			Disponible
3	PI70	LDT LE TEMPLE	46	42	2,8	7,3		20	Disponible
4	PI100	LDT ROULET	66	61	2,0	8,2			Disponible
5	PI100	LDT PONT TRAUCAT	68	64	2,0	8,4			Disponible

Date : 24/03/2016 Commune : CREON

Tournée ressources en eau n° : 2016-CREON-011-CREO

Représentants : Mairie N

Gestionnaire réseau N

C.I.S : CREON

Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
5	PI100	LOT PORTES DE CRÉON RUE GEORGE SAND	120	117	2,3	3,0			Disponible
7	PI100	GENDARMERIE	120	120	2,4	3,0			Disponible
16	PI100	BLD DE VERDUN	103	89	2,2	3,5			Disponible
17	PI100	RD 13 / RD 671	120	112	2,6	3,4			Disponible
33	PI100	RUE CHARLES DOPTER	120	115	2,4	3,2			Disponible
34	PI100	PCE DE LA PRÉVOTÉ						3 VL	Indisponible
35	PI100	RUE BERTAL	111	92	2,0	3,0			Disponible
36	PI100	ESPACE DU 8 MAI 1945	120	115	2,3	3,1			Disponible
37	PI100	COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND	115	95	2,0	3,0			Disponible
39	PI100	CAVE COOPERATIVE	120	109	2,5	3,5		38 (1)	Disponible
40	PI100	BLD VICTOR HUGO	120	105	2,3	3,0			Disponible
56	PI100	PCE GOURDON	41	33	0,0	3,2		30	Débit faible
69	PI100	RTE DE LA DOUVE SALLE OMNISPORTS	108	93	2,5	4,0			Disponible
72	PI100	RUE PIERRE ET ERNEST MICHAUX (TRANSFORMATEUR)	120	111	2,4	3,2			Disponible
80	PI100	D121E5 / RUE GEORGE SAND - LOT						0	Indisponible

Date : 24/03/2016 Commune : CREON

Tournée ressources en eau n° : 2016-CREON-012-CREO

C.I.S : CREON

Représentants : Mairie N

Gestionnaire réseau N

Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
1	PI100	MARCHES	52	38	0,0	4,2		30	Débit faible
2	PI100	BAUDIN	57	29	0,0	3,0		30	Débit faible
3	PI100	ZI	100	87	1,8	3,2			Disponible
10	PI100	BAUDUC	102	82	2,0	3,0			Disponible
11	PI100	RUE DE L'ORMEAU	93	72	1,8	3,3			Disponible
12	PI100	LOT LES CHATAIGNIERS AU N° 009	75	63	1,2	3,2			Disponible
13	PI100	LOT LES CHATAIGNIERS AU N° 024	73	60	1,0	3,2			Disponible
41	PI100	LOT LA LISIERE DE CREON RUE DES CERISIERS	95	74	1,8	3,0			Disponible
42	PI100	RES A DUBOURDEAU RUE DES ACACIAS	114	90	2,2	3,0			Disponible
51	PI100	RUE DES CHARMES	102	79	2,0	3,8			Disponible
57	PI100	HOTEL AKENA	106	81	1,5	3,0			Disponible
59	PI100	RTE DE GRIMARD AU N° 131	62	20	0,0	3,8			Disponible
60	PI100	RTE DE GRIMARD	62	26	0,0	3,0			Disponible
61	PI100	RUE DES FRERES LUMIERE	104	83	1,8	3,0			Disponible
81	PI100	AVE DE L'ENTRE 2 MERS - W RD-PT LA SAUVE MAJEURE	101	83	1,8	3,2			Disponible

Date : 25/03/2016 Commune : CREON

Tournée ressources en eau n° : 2016-CREON-015-CREO

Représentants : Mairie N Gestionnaire réseau N

C.I.S : CREON

Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
4	PI100	RIBOUTET	104	80	1,6	3,0			Disponible
6	PI100	LOT PORTES DE CRÉON AVE DE L'ENTRE 2 MERS	120	120	2,2	3,0			Disponible
8	PI100	CHE DE BAUDUC CHÂTEAU D EAU	120	91	2,1	3,0		4 cloture - 32 - 34	Indisponible
9	PI100	HAMEAU DE VIGNES	120	85	1,9	3,0			Disponible
14	PI100	MAURIN						5	Indisponible
15	PI100	RUE DE LA BANLÈGUE	86	74	1,8	3,0			Disponible
32	PI100	CRÈCHE LA RIBAMBULE	120	106	2,1	2,9			Disponible
52	PI100	RUE DU 19 MARS / RUE DES ALOUETTES	120	100	2,2	3,0			Disponible
53	PI100	RUE MATHURIN LANOY	120	105	2,0	3,0			Disponible
54	PI100	RUE DR EMILE SALIGUE	93	76	1,6	3,0			Disponible
63	PI100	ANCIENNE GARE GÉNESTAT D121	110	98	3,0	6,5			Disponible
64	PI100	RTE DE GENISSAC AU N° 043	70	60	1,0	3,5			Disponible
65	PI100	RTE DE LA FORÉT AU N° 023	83	69	1,5	4,0			Disponible
66	PI100	RTE DE MAURIN AU N° 071	115	100	2,5	3,0			Disponible
67	PI100	RUE PIERRE ET ERNEST MICHAUX	80	60	1,0	3,0			Disponible

Date : 24/03/2016 Commune : CREON
 ournée ressources en eau n° : 2016-CREON-013-CREO
 C.I.S : CREON

Représentants : Mairie N Gestionnaire réseau N
 Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
30	PI100	RUE DENIS PAPIN	120	120	3,0	3,8			Disponible
31	PI100	DOMAINE LAFON	120	108	3,2	4,0			Disponible
38	PI100	LOT MILLAS NORD ALL JACQUES PREVERT	98	67	1,5	2,9			Disponible
43	PI100	RUE DE BLAYE (TRANSFORMATEUR)	100	70	1,8	3,8			Disponible
44	PI100	RUE DE BLAYE	89	70	1,4	3,2			Disponible
45	PI100	LOT LE HAMEAU DE LA GARENNE RUE DES PLATANES	120	97	2,2	3,0			Disponible
47	PI100	D 14 CITE REGANO	120	106	2,4	3,2			Disponible
48	PI100	ROND POINT DE LA VERRERIE	110	94	2,5	3,8			Disponible
49	PI100	LOT LE BOSQUET	120	111	2,2	3,0			Disponible
50	PI100	LOT L HERMITAGE	91	61	0,5	2,9			Disponible
58	PI100	LOT BEAUSOLEIL RUE DES CHENES	92	76	1,9	3,5			Disponible
62	PI100	MONTUARD	114	100	3,0	3,8			Disponible
71	PI100	CHE DE LA VERRERIE	80	60	1,0	3,8			Disponible
77	PI100	LOT LES JARDINS DE LA TUILERIE D14	73	63	1,2	3,5			Disponible
78	PI100	LOT CLOS DES VIGNES IMP BORIS VIAN	85	68	1,2	2,8			Disponible

Date : 24/03/2016 Commune : CREON

Tournée ressources en eau n° : 2016-CREON-014-CREO

Représentants : Mairie N Gestionnaire réseau N

C.I.S : CREON

Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
18	PI100	RD 13 RD 13 ENTRE SUPERMARCHÉ DIA ET CAVE COOPÉRAT	20	16	0,0	3,0		31	Indisponible
19	PI100	RES P DE COUBERTIN CHE DE PEYROUNEY	80	60	1,0	3,0		25	Disponible
20	PI100	RES P DE COUBERTIN RUE PIERRE DE COUBERTIN	70	60	1,0	3,0			Disponible
21	PI70	MOUQUET						98 brachement par cirque	Indisponible
22	PI100	RD 671 LE MOULIN BOURG	83	30	1,5	3,0			Disponible
24	PI100	AVE SUZANNE SALVET / RTE DE REGANO						38 (2) - 49 pas de volant de manœuvre	Indisponible
25	PI100	CITE LAONES	102	82	1,9	3,1			Disponible
26	PI100	LOT BEL AIR	76	60	1,0	3,3		25	Disponible
27	PI100	INSTITUTION AGREA 1	40	37	0,0	3,0		30	Débit faible
28	PI100	INSTITUTION AGREA 2	92	77	1,7	3,0			Disponible
29	PI100	LOT LA PIMPINE	90	70	1,8	3,0		25	Disponible
46	PI100	RD 671 EURALIS	90	80	1,5	3,2			Disponible
73	PI100	RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY AU N° 007	100	90	2,0	3,0			Disponible
75	PI100	LA GRAVETTE CHE DE LA PELOU	110	100	2,0	3,5			Disponible
76	PI100	LOT LE DOMAINE DES MESANGES	110	100	2,2	3,5			Disponible

Date : 05/04/2016

Commune : CROIGNON

Tournée ressources en eau n° : 2016-CROIG-020-CREO

Représentants : Mairie N

Gestionnaire réseau N

C.I.S : CREON

Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
1	PI100	LAFOURCADE GRAND BOIS						6 - 38 (1)	Indisponible
2	PI100	D20E1 / CHE DE MOULINOT	120	120	5,2	6,0			Disponible
3	PI100	CHE DE REYNAU	120	118	7,7	10,2		57	Indisponible
4	PI100	RD 936 LA BRUNE CHÂTEAU DE LARTIGUE	9	7	0,0	7,0		31 - 38 (1) - 55 - 60	Indisponible
5	PI100	LOT LES CHARMES	120	111	5,9	8,2			Disponible
6	PI100	CHE DE LARTIGUE FACE RUE DE PERDRIGAIL	120	119	8,0	10,5		57	Disponible
7	PI100	CHE DE LA BRANDE / CHE DE GUITON	120	117	6,0	7,7			Disponible
8	PI100	LES CHARMES / CHE DE LA BRANDE	120	120	6,8	9,5			Disponible
9	PI100	CHE DE BACQUEY	103	100	3,5	7,0			Disponible
10	PI100	LA BRANDE	103	102	5,0	7,5			Disponible
11	PI100	CHE DE GUITON	90	84	3,0	5,9			Disponible
12	PI100	LOT CHAIGNEAU 2	120	105	6,0	9,8			Disponible
13	PI100	LA VIDANE	101	82	1,8	3,0			Disponible
14	PI100	LOT LES PLACES DE MOULINOT	120	115	6,3	8,0			Disponible

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Date : 05/04/2016

Commune : CURSAN

Tournée ressources en eau n° : 2016-CURSA-021-CREO

Représentants : Mairie N Gestionnaire réseau N

C.I.S : CREON

Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
1	PI100	MAIRIE	120	120	9,0	10,0		36 - 57	Indisponible
2	PI100	LOT CLOS SAINT AUBIN	120	120	5,0	8,0			Disponible
3	PI100	LE BOURRUT	120	120	6,8	8,0			Disponible
4	PI100	BARLAN	120	120	6,5	7,5			Disponible
5	PI100	LOT LE BOIS DE BARRAULT	120	120	4,0	7,0			Disponible
6	PI100	GRANDE RUE	120	120	6,0	7,0			Disponible
7	PI100	VIRELY	120	120	6,0	8,5			Disponible
8	PI100	GOURMAUD	120	120	6,0	8,0			Disponible
9	PI100	CHE DE MILOUET	120	85	2,8	3,5			Disponible
10	PI100	RD 20 DOMAINE DE FREYLON	120	115	2,5	3,4			Disponible
11	PI100	RTE DE LIBOURNE AU N° 031	120	120	3,5	5,5			Disponible
12	PI100	MOREAU	65	50	0,0	3,5			Disponible
13	PI100	LA GRAVE	80	60	1,0	4,0			Disponible
14	PI100	LOT LE MAYNE DU GENET	120	110	5,0	8,0			Disponible
15	PI100	LOT LE VALLON DE L'EGLISE	120	120	4,5	8,0			Disponible
16	PI100	D14 / CHE DES LORRINS - ENTREE CLOS DE PHILORIE	120	60	1,5	4,0			Disponible

Date : 11/05/2016 Commune : HAUX

Tournée ressources en eau n° : 2016-HAUX-022-CREO

Représentants : Mairie N

Gestionnaire réseau N

C.I.S : CREON

Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
1	PI100	BERNADON	32	25	0,0	2,9		30	Débit faible
2	PI100	COURAU	86	83	2,5	2,8			Disponible
3	PI100	LES FAURES	107	93	2,8	3,7			Disponible
4	PI100	REGIS	75	80	3,0	3,5			Disponible
5	PI100	VOIE COMMUNALE DE REGIS ("CHAUMIERE")	67	61	1,0	6,0			Disponible
6	PI100	LE GIRON	62	45	0,2	2,2			Disponible
7	PI100	LES TUILLERIES	66	64	2,0	2,5		13	Disponible
8	PI100	MAIRIE	112	95	2,7	2,9		10	Disponible
9	PI100	LE BOURG	95	86	4,0	4,5		10	Disponible
10	PI100	ROQUEFORT	16	14	0,0	3,0		31	Indisponible
11	PI100	LE GRAND CHEMIN	104	73	2,0	3,1			Disponible
12	PI100	LALANDE	20	15	0,0	3,0		31	Indisponible
13	PI100	ST LAURENT	92	90	3,2	3,8			Disponible
14	PI100	POURQUET	112	107	2,2	3,0			Disponible
15	PI100	CHE DESACQUEY	75	61	1,0	2,4			Disponible
16	PI100	GRETEAU	35	10	0,0	2,3		30	Débit faible
19	PI100	LAGASSE						6	Indisponible

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Date : 04/05/2015 Commune : LA SAUVE Représentants : Mairie N Gestionnaire réseau N
 Tournée ressources en eau n° : 2015-SAUVE-056-CREO
 C.I.S : CREON Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
1	PI100	BIBLIOTHEQUE (ANCIENNE MAIRIE)	62	51	0,0	5,0			Disponible
2	PI100	RUE ST JEAN / RUE DE CURTON	59	54	0,0	5,0		30	Débit faible
3	PI100	ECOLE	67	60	1,0	6,0			Disponible
4	PI100	LOT LE PRE DU PONT	69	66	1,5	6,5			Disponible
5	PI70	LOT LA TUILLIERE						6 - 25 - 38 (1)	Indisponible
6	PI100	CHE DE LA SABLIERE	103	86	2,5	5,5		25 - 38 (1)	Disponible
17	PI100	LES COTEAUX DE L'ABBAYE						6	Indisponible
20	PI100	LA SENDICE	74	67	1,5	6,5			Disponible
21	PI100	LOT LE PRE DE CURTON	72	64	1,5	6,5			Disponible
23	PI100	RUE DE CURTON	70	61	1,2	6,3		38 (1)	Disponible
24	PI100	LOT LES PRES DE BRIVE	46	41	0,0	6,0		30	Débit faible
29	PI100	RUE DE BARIE	65	56	0,0	5,5			Disponible

Date : 04/05/2015 Commune : LA SAUVE
 Tournée ressources en eau n° : 2015-SAUVE-057-CREO
 C.I.S : CREON

Représentants : Mairie N Gestionnaire réseau N

Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
7	PI100	ABBAYE	67	60	1,0	4,5		38 (1)	Disponible
10	PI100	JEANTILHEAU	58	46	0,0	2,5		30	Débit faible
11.	PI100	COLLINEAU 1	72	60	1,0	4,5			Disponible
12	PI100	LOT LE HAMEAU D'AUDOM	49	40	0,0	3,0		30	Débit faible
13	PI100	EGLISE (COTE RUE DE SALIN)	49	44	0,0	3,0		30	Débit faible
14	PI100	RUE ST PIERRE FACE RUE LAURIERE	63	54	0,0	3,0			Disponible
15	PI100	LE GRELEY / CHE DE FAUQUEY	89	60	1,0	3,5			Disponible
18	PI100	RTE DE BONNEAU	57	50	0,0	3,0		30 - 34	Débit faible
19	PI100	LE CHROC	57	44	0,0	3,5		30	Débit faible
22	PI100	LES GRELEYRES	56	42	0,0	2,8		30	Débit faible
27	PI100	ZC LA FERRIERE (MAC DONALD)	100	72	1,5	3,0			Disponible
28	PE	CHE DES ECURIES DE CAMIAC	0				6000		Disponible
30	PI100	LOT LES JARDINS DE GRELEYRES	53	38	0,0	5,0		30	Débit faible

Date : 21/04/2016 Commune : LE POUT

Tournée ressources en eau n° : 2016-POUT-030-CREO

C.I.S : CREON

Représentants : Mairie N Gestionnaire réseau N

Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
1	PI100	MAIRIE	103	86	2,0	4,0			Disponible
2	PI100	LOT LE CLOS DE L'EGLISE	96	72	1,5	3,8		13	Disponible
3	PI100	CANTON	92	77	1,1	4,8		13	Disponible
4	PI100	BROCHARD	120	102	3,1	4,9			Disponible
5	PI100	RTE DE CROIGNON	120	120	5,1	6,8		13	Disponible
6	PI100	ROUCHON	120	120	8,1	10,2			Disponible
7	PI100	RTE DE LA SAUVE						6	Indisponible
8	PI100	LOT CARBONNIER	89	70	0,0	3,1			Disponible
9	PI100	CHE DU PAS DU ROY	92	68	2,3	5,0			Disponible
10	PI100	MARCHES	117	95	3,1	5,0			Disponible
11	PI100	RTE DE CRÉON (RICHARD)	87	66	1,5	3,8			Disponible
12	PI100	RTE DE CAMARSAC BROCHARD	120	120	6,2	7,5			Disponible
13	PI100	LOT LA TERRE DE MAURET	92	74	1,8	4,8			Disponible
14	PI100	LOT HAMEAU ST ANGEL	90	68	0,8	4,2			Disponible

Date : 28/04/2016 Commune : LIGNAN DE BORDEAUX

Tournée ressources en eau n° : 2016-LIGBO-038-CREO

Représentants : Mairie N Gestionnaire réseau N

C.I.S : CREON

Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
1	PI100	CAZAUBAQUE						6	Indisponible
2	PI100	MAIRIE	120	120	8,1	9,8		57	Disponible
4	PI100	RD 115 / CHE DE GOURION	120	120	9,0	9,8		57	Disponible
5	PI100	CHE DE L'ANCIENNE FORGE	120	120	9,1	10,2		57	Disponible
6	PI100	CHE DE CAZAUBAQUE / RTE DE LA LANDE	105	92	2,8	7,5			Disponible
7	PI100	CHE DE PEYBOTTE	120	109	1,8	5,0			Disponible
8	PI100	RD115 / D10E14 LD ESCORGEBOEUF	120	120	9,0	10,2		57	Disponible
9	PI100	CHE DE CAZAUBAQUE - CADRET	102	88	1,8	8,0			Disponible
10	PI100	GRAND POINT CHE DU BON COIN	120	120	4,0	4,8			Disponible
11	PI100	CHE DE ROZET / CHE DE LAFLOSQUE	120	108	3,5	6,8			Disponible
12	PI100	CHE DU GUILLAN / RTE DE CITON-CENAC	79	78	2,2	5,8			Disponible
13	PI100	CAZALIS	120	120	7,2	8,5		57	Disponible
14	PI100	LA LIGNE	120	120	5,8	7,6			Disponible
15	PI100	CLOS ST JEAN	99	88	2,2	5,8			Disponible
16	PI100	DOMAINE SANTOUT	87	79	2,7	5,2			Disponible
17	PI100	CHE DU PETIT BOIS	120	120	8,0	8,8		57	Disponible
18	PI100	CHE DE CAZALIS LD FAZILLAU	120	120	7,8	9,2		57	Disponible
19	PI100	CHE DE CAZALIS FACE AU N° 035	120	120	7,5	8,2		57	Disponible

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Date : 02/05/2016

Commune : LOUPES

Tournée ressources en eau n° : 2016-LOUPE-037-CREO

Représentants : Mairie N Gestionnaire réseau N

C.I.S : CREON

Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
1	PI100	LOT LES POMMIERS 1	120	99	2,5	3,0			Disponible
2	PI100	MAIRIE	120	89	2,0	3,0		10 - 13	Disponible
3	PI100	MASSUDOU	120	120	3,0	3,5			Disponible
4	PI100	RTE DE L'EGLISE	113	90	2,5	4,0			Disponible
5	PI100	RTE DE LOUINEAU / RTE DE MASSON	120	105	2,5	3,5			Disponible
6	PI100	RTE DE BROCHARD FACE AU N° 020	83	60	1,0	4,0			Disponible
7	PI100	RTE DE BROCHARD FACE AU N° 003	116	94	2,0	4,0			Disponible
8	PI100	STR	120	101	2,5	3,5		4 grillage - 32	Disponible
9	PI100	CHE DE LESPALU LD PINEAU	92	60	1,0	3,0			Disponible
10	PI100	CHE DE LESPALU LD LESPALU	107	70	2,0	3,5		10	Disponible
11	PI100	LOT LES POMMIERS 2 ALL DES VERGERS	100	86	2,0	3,5			Disponible
12	PI100	D13E4 FACE AU N° 026	105	81	2,0	3,0			Disponible

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Date : 31/03/2016

Commune : MADIRAC

Tournée ressources en eau n° : 2016-MADIR-035-CREO

C.I.S : CREON

Représentants : Mairie N

Gestionnaire réseau N

Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
1	PI100	MAIRIE (ECOLE)	48	25	0,0	3,0		30	Débit faible
2	PI100	PEILLOT	46	29	0,0	5,0		30	Débit faible
3	BI100	D121 E6	26	21	0,0	4,0		31	Indisponible

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Date : 20/04/2016

Commune : SADIRAC

Tournée ressources en eau n° : 2016-SADIR-040-CREO

Représentants : Mairie N

Gestionnaire réseau N

C.I.S : CREON

Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
29	PI100	CHE DE MENUSEY FACE CHE DU LAVOIR DE MENUSEY	120	120	4,0	6,0			Disponible
31	PI100	LE MENUSEY	100	90	4,0	6,0			Disponible
32	PI100	LOT CLOS DU GUILLAN AU N° 017	90	88	2,5	5,0		25	Disponible
33	PI100	LOT CLOS DU GUILLAN AU N° 006	65	55	0,0	4,0		25	Disponible
34	PI100	LOT LE HAMEAU DU LAVOIR DU MENUSEY	120	100	4,0	6,5			Disponible
40	PI100	CHE DE BLAYET	105	100	4,0	7,0			Disponible
42	PI100	CHE DU MENUSEY	110	100	4,0	5,0			Disponible
43	PI100	GUILLAUMET CHE DE LABORY	116	92	3,5	5,0			Disponible
44	PI100	LE RUZAT CHE DE LABORY	90	85	3,0	6,0			Disponible
45	PI100	CHE DE LA PORTERIE	120	100	4,0	7,0			Disponible
56	PI100	CHE DE BLAYET	110	100	5,0	7,0		4 végétation	Disponible
62	PI100	LOT LE HAMEAU DE LABORY D115	90	80	3,0	6,0			Disponible
63	PI100	LOT LE HAMEAU DE LABORY (AU FOND)	90	80	4,0	6,0			Disponible
64	PI100	CHE DU REZ AU RUZAT	100	90	4,5	6,0			Disponible
68	PI100	LOT LES JARDINS DU BLAYET	100	90	4,5	6,0			Disponible

Date : 20/04/2016 Commune : SADIRAC
 Tournée ressources en eau n° : 2016-SADIR-043-CREO
 C.I.S : CREON

Représentants : Mairie N Gestionnaire réseau N
 Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
1	PI100	LE FOUET	91	89	2,9	6,0			Disponible
2	PI100	LOUINEAU						6	Indisponible
7	PI100	LOT LES PRES DE SIRON D 113 E3	95	77	2,0	3,3		4 grillage - 10	Disponible
8	PI100	LOT LES PRES DE SIRON	73	62	2,2	3,0			Disponible
9	PI100	MIENNE	120	120	2,8	3,0		15	Disponible
11	PI100	D671 RTE DE LORIENT	92	80	2,1	3,3			Disponible
12	PI100	Z.A BEL AIR (ENTREE)	105	96	2,0	3,2			Disponible
13	PI100	Z.A BEL AIR (FOND)	86	77	2,1	3,2		15	Disponible
14	PI100	BEL AIR	84	79	1,3	3,0		13	Disponible
15	PI100	CROIX BLANCHE	114	105	2,4	4,5			Disponible
36	PI100	CHALON						64 la route refaite récemment est trop haute et empêche la mise en place des tuyaux	Indisponible
37	PI100	LES MIGNONS	33	22	0,0	2,4		30	Débit faible
41	PI100	LOT LE DOMAINE DE LORIENT	105	78	2,0	3,0			Disponible
54	PI100	DOMAINE BEL AIR BOIRDON RD 13	120	94	2,5	4,0			Disponible
60	PI100	CROIX BLANCHE FACE AU N° 118	115	105	2,8	4,0			Disponible
65	PI100	CHE DE FOUET / CHE DU PAS DU ROY	115	72	5,2	7,8			Disponible
66	PI100	IMP DE FOUET AU N° 012 BIS	85	77	2,4	5,3			Disponible

Date : 20/04/2016

Commune : SADIRAC

Tournée ressources en eau n° : 2016-SADIR-041-CREO

Représentants : Mairie O

Gestionnaire réseau N

C.I.S : CREON

Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
20	PI100	POMADIS	120	120	3,6	6,5		25 - 50 volant grippé	Disponible
21	PI100	COTE EGLISE EST	120	120	5,6	7,8			Disponible
22	PI100	ECOLE	120	120	5,2	7,0		15	Disponible
23	PI100	LOT LE MOULIN AU N° 014	120	120	7,4	8,6		13 - 25 - 57	Disponible
24	PI100	LOT LE MOULIN AU N° 041	120	120	6,6	8,0		25	Disponible
25	PI100	LOT LE PIRON	120	120	6,6	8,0			Disponible
26	PI100	PIRON	120	120	5,6	7,7		25	Disponible
27	PI100	LOT GRAND PIERRE AU N° 031	120	110	4,8	7,0			Disponible
28	PI100	LOT GRAND PIERRE AU N° 027	120	110	4,0	6,5			Disponible
38	PI100	LOT MAISONNERAIE POMADIS	120	120	4,2	5,8			Disponible
52	PI100	DOMAINE DE LA POTERIE FACE BAT B						5	Indisponible
53	PI100	DOMAINE DE LA POTERIE FACE AU N° 016	120	120	5,7	7,4			Disponible
58	PI100	LOT BEAU SEJOUR (FOND)						32 - 99 raccord cassé	Indisponible
59	PI100	LOT BEAU SEJOUR (ENTREE)	120	120	5,2	7,4			Disponible
67	PI100	LOT LES JARDINS DE PIMPINE	120	120	6,4	8,8			Disponible

Date : 20/04/2016

Commune : SADIRAC

Tournée ressources en eau n° : 2016-SADIR-042-CREO

Représentants : Mairie O

Gestionnaire réseau N

C.I.S : CREON

Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
3	PI100	PETIT VERDUS						6	Indisponible
4	PI100	RUE DES ECOLES	120	110	2,2	3,0			Disponible
5	PI100	PRADAS	120	120	2,8	3,2		13	Disponible
6	PI100	CHE DU PAS DU ROY / RTE DE CAMARSAC	120	120	2,6	3,0		13 - 56	Disponible
10	PI100	LOT LES FAURES	120	93	2,5	3,2		55 - 60 carre cassé	Indisponible
16	PI100	NAVARRE CHÂTEAU TUSTAL	120	81	1,8	2,5		10	Disponible
17	PI100	SAUZEAU	120	115	2,8	3,5			Disponible
18	PI100	LABORDE	100	77	2,0	3,6		13	Disponible
19	PI100	LE CASSE	120	110	3,6	4,7		15	Disponible
35	PI100	LOT ALL DES CERISIERS	105	71	1,5	3,0			Disponible
39	PI100	CHE DE GELOT / RTE DE LORIENT	120	115	2,4	3,0			Disponible
46	PI100	GELOT	120	120	3,4	4,3		13	Disponible
47	PI100	CHE DE L' ISLE	120	120	4,0	4,5			Disponible
55	PI100	CHE DE MERLE	107	80	2,6	4,2			Disponible
61	PI100	CHE DE PICHEBIN	46	35	0,0	3,0		30	Débit faible
69	PI100	D115E8 PROCHE CHE DE VILATEAU	120	93	2,4	3,4			Disponible
70	PI100	D115E8 / CHE DE BOUTIN	120	107	2,7	3,4			Disponible
71	PI100	D115E8 PROCHE CHE DE PEGUIN						6	Indisponible

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Date : 31/03/2016

Commune : ST GENES DE LOMBAUD

Tournée ressources en eau n° : 2016-STGEL-033-CREO

Représentants : Mairie N

Gestionnaire réseau N

C.I.S : CREON

Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
2	PI100	LE PONT DE MOLAS	109	99	3,0	4,2			Disponible
3	PI100	DISTILLERIE	14	10	0,0	9,5		31	Indisponible
4	PUI	EGLISE						6	Indisponible
8	PI100	RTE DE L'EGLISE	43	37	0,0	3,5		30	Débit faible

Date : 14/12/2015

Commune : ST LEON

Tournée ressources en eau n° : 2015-STLEO-023-TARG

Représentants : Mairie N Gestionnaire réseau O

C.I.S : TARGON

Autres services :

ST LEON 2015

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
1	PI100	LE CANTON	118	98	3,4	7,0			Disponible
2	PI100	LDT GAILLARD	125	113	4,8	7,6			Disponible
3	PI100	SEMOCTOM	121	102	4,2	7,8		38 (1)	Disponible
4	PI100	LDT MONDON	121	102	4,2	7,0		38 (1)	Disponible
5	PI70	LDT FAUGERES						2 nid abeilles	Indisponible
6	R	LDT LEBREUIL					60	87	Disponible
7	PI100	EGLISE	130	113	4,0	6,0			Disponible
8	PI100	LDT CHANTEROT	80	0	0,0	1,0			Disponible
9	PI100	ROUTE PEGNEYRE	116	99	4,4	7,4			Disponible

